



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 13 28.05.2015**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Учреждения дополнительного образования
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, Усмманский р-н, г. Усммань, ул. К.Маркса, д. 120а
- 1.3 Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4706,68 кв.м  
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м
- 1.4 Год постройки здания 2012, последнего капитального ремонта 2012
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)  
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Ледовый дворец" Усмманского муниципального района Липецкой области

краткое наименование МБОУ ДОД ДООЦ "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, Усмманский р-н, г. Усммань, ул. К.Маркса, д. 120а
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности муниципальная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование)
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Учреждения дополнительного образования
- 2.2 Виды оказываемых услуг Оздоровительно-образовательные, Фигурное катание, Хоккей
- 2.3 Форма оказания услуг образовательная деятельность (очная)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети, Взрослые (трудоспособные), Пожилые
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
- 2.6 Плановая мощность:  
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 1200 вместимость пропускная способность 120
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Следование автобуса по маршруту: "Песковатка-Вокзал". Остановка автобуса "ЦРБ", выход на правую сторону, по асфальтированной дорожке до "Ледового дворца".

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:  
Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б, ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б, ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б, ДУ
4.	с нарушениями зрения	Б, ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б, ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б, ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-В
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ВНД-И(К, О, С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
4	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДП-В
5	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
6	Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-В
7	Этаж 1 -> Прочие помещения	ДП-В
8	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-И(К, О, С, Г)
9	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДП-В
10	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(О, С, Г, У)ВНД-И(К)
11	Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(К, Г, У), ДУ-И(О, С)
12	Этаж 2 -> Прочие помещения	ДП-В
13	Путь следования к объекту	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ-В



#### 4. Управленческое решение

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Вход на территорию -> ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету) - увеличить ширину прохода, калитки в свету до 90 см.
2	Вход в здание	Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Высота площадки -> Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; Этаж 1: Лестница наружная -> Высота ступеней и ширина проступи -> Высота подъема ступеней - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; Этаж 1: Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> первая ступень - сделать контрастную окраску первой ступени; Этаж 1: Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> последняя ступень - сделать контрастную окраску последней ступени; Этаж 1: Лестница наружная -> Поручни с двух сторон - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; Этаж 1: Лестница наружная -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> высота подъема ступеней - ; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - сделать контрастную окраску первой ступени; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Подъемник для инвалидов - установить подъемник для инвалидов; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - установить поручни с двух сторон; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем; Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором; Этаж 1: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы
4	Пути эвакуации	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проем -> Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 2: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалида; Этаж 2: Санузел отдельный -> Наличие писсуаров - оборудовать кабинку писсуаром; Этаж 2: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень – установить опорные поручни; Этаж 1: Санузел отдельный -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету ; Этаж 1: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалидов; Этаж 1: Санузел отдельный -> Наличие писсуаров - установить писсуар; Этаж 1: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень – установить опорные поручни; Этаж 2: Душевая -> Дверной проём -> Ширина проёма двери в свету – увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 2: Душевая -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов – оборудовать кабинку для инвалида; Этаж 1: Душевая -> Дверной проём -> Ширина проёма двери в свету – увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 1: Душевая -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов – оборудовать кабинку для инвалида
6	Помещения культурно-массового обслуживания	
7	Прочие помещения	

8	Средства информации и телекоммуникации	<p>Этаж 1: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -&gt; Надписи -&gt; высота прописных букв - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы - оборудовать помещение малогабаритными аудиовизуальными справочными системами;</p> <p>Этаж 1: Речевые информаторы и маяки - оборудовать помещение речевым информатором и маяком;</p> <p>Этаж 1: Световые текстовые табло для вывода оперативной информации - оборудовать помещение световыми текстовыми табло;</p> <p>Этаж 1: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - установить тактильные средства информации о предоставлении услуг;</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В) - оборудовать помещение таксофоном;</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) - оборудовать помещение таксофоном;</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Текстотфоны (текстовые телефоны) – оборудовать помещение таксофоном (текстовым телефоном);</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>
9	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
10	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно:  Вход на территорию -&gt; ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету);  Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно:  Крыльцо (входная площадка) -&gt; Высота площадки -&gt;  Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см,  Лестница наружная -&gt; Высота ступеней и ширина проступи -&gt;  Высота подъема ступеней,  Лестница наружная -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; первая ступень,  Лестница наружная -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; последняя ступень,  Лестница наружная -&gt; Поручни с двух сторон,  Лестница наружная -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем;  Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно:  Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса,  Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Высота ступеней и ширина проступи -&gt;  высота подъема ступеней,  Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Контрастная окраска крайних ступеней,  Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Подъемник для инвалидов,  Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Поручни с двух сторон,  Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,  Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Эскалатор, траволатор;  Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно:  Санузел отдельный -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету,  Санузел отдельный -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов,  Санузел отдельный -&gt; Наличие писсуаров,  Санузел отдельный -&gt; Раковина -&gt; опорный поручень,  Душевая -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проёма двери в свету,  Душевая -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов;  Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации»,  а именно:  Визуальные средства информации о предоставлении услуги -&gt;  Надписи -&gt; высота прописных букв,  Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы,  Речевые информаторы и маяки,  Световые текстовые табло для вывода оперативной информации,  Тактильные средства информации о предоставлении услуги,  Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В),  Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ),  Телефоны и таксофоны -&gt; Текстотфоны (текстовые телефоны),  Телефоны и таксофоны -&gt; Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами</p>

\*. указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



4.2 Период проведения работ  
в рамках исполнения

Доступная среда 2014-2015г.г.

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается:

ДЧ-В

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

*(наименование сайта, портала)*

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 25.05.2015

2. Акта обследования объекта: № акта 13 28.05.2015

от 25.05.2015

3. Решения Комиссии: ДЧ-В

от

**I Результаты обследования:**

1 Территория, прилегающая к зданию  
МБОУ ДОД ДООП "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Усманский р-н, г. Усмань, ул. К.Маркса, д. 120а  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов)	есть		DSCN7247.jpg	Вход на территорию	К, О, С, Г		
					Вход на территорию №1	К, О, С, Г		
					ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	0	К, О, С	Не требуется

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В		DSCN7247.jpg	Этаж 1: Вход на территорию -> ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету) - не нуждаются

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

2      Вход в здание

МБОУ ДОД ДООЦ "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Усманский р-н, г. Усмань, ул. К.Маркса, д. 120а  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лестницы)	есть		DSCN7251.jpg	Крыльцо (входная площадка)				
					Высота площадки				
					Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	Да		К, О, С	
					Лестница наружная				
					Высота ступеней и ширина проступи				
					Высота подъема ступеней	22	О, С	уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.	Ремонт капитальный
					Контрастная окраска ступеней				
					первая ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску первой ступени	Ремонт текущий
					последняя ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску последней ступени	Ремонт текущий
					Поручни с двух сторон	Да		О, С	
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем	Ремонт текущий

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1  Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ-В		DSCN7251.jpg	<p>Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -&gt; Высота площадки -&gt; Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Высота ступеней и ширина проступи -&gt; Высота подъема ступеней - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; первая ступень - сделать контрастную окраску первой ступени;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; последняя ступень - сделать контрастную окраску последней ступени;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Поручни с двух сторон - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем</p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

3 Пути движения внутри здания  
МБОУ ДОД ДООЦ "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Усманский р-н, г. Усмань, ул. К.Маркса, д. 120а  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Пути движения (коридор/холл)	есть	36,37		Коридор/холл		К, О, С		
					Коридор/холл №1		К, О, С		
					Тактильная полоса	Да	С	предусмотреть наличие тактильной полосы	Организационные решения
2	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть	75	DSCN729 2.jpg, DSCN728 8.jpg	Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница в зоне оказания услуги №1		К, О, С		
					высота подъема ступеней	20	О, С		Технические решения невозможны - альтернативные формы обслуживания
					Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	С	сделать контрастную окраску первой ступени	Ремонт текущий
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С		Технические решения невозможны - альтернативные формы обслуживания
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	установить подъемник для инвалидов	Ремонт капитальный
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручни с двух сторон	Ремонт капитальный
					Рельсфная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	нанести рельсфную (тактильную) полосу перед маршем	Ремонт текущий
Эскалатор, траволатор	Нет	О	оборудовать эскалатором, траволатором	Ремонт капитальный					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1  Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ-В	36,37, 75,	DSCN7292.jpg, DSCN7288.jpg	<p>Этаж 2: Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Высота ступеней и ширина проступи -&gt; высота подступа ступеней - ;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Контрастная окраска крайних ступеней - сделать контрастную окраску первой ступени;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Подъемник для инвалидов - установить подъемник для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Поручни с двух сторон - установить поручни с двух сторон;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором;</p> <p>Этаж 1: Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы</p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**  
4 Санитарно-гигиенические помещения  
**МБОУ ДОД ДООЦ "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"**  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Усманский р-н, г. Усмань, ул. К.Маркса, д. 120а  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов					
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ				
1	Санузлы (кабины закрытые, писсуары, раковина)	есть	4	DSCN727 0.jpg DSCN726 7.jpg	Санузел отдельный		К, О, С					
					Санузел отдельный №1		К, О, С					
					Ширина проема двери в свету	87	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный			
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	оборудовать кабинку для инвалида	Ремонт капитальный			
					Наличие писсуаров	Нет	О, С	оборудовать кабинку писсуаром	Ремонт капитальный			
					Раковина							
2	Санузлы (кабины закрытые, писсуары, раковина)	есть	6,7,8,9,10,11,9,20,35,36,41,42,47,48	DSCN727 0.jpg DSCN726 7.jpg	Санузел отдельный		К, О, С					
					Санузел отдельный №1		К, О, С					
					Ширина проема двери в свету	87	К		Технически решения невозможны - альтернативные формы обслуживания			
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	оборудовать кабинку для инвалидов	Ремонт капитальный			
					Наличие писсуаров	Нет	О, С	установить писсуар	Ремонт капитальный			
					Раковина							
3	Душевые (кабины открытые)	есть	17,38,44		Душевая							
					Душевая №1							
					Ширина проема двери в свету	87	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный			
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О, С	оборудовать кабинку для инвалида	Ремонт капитальный			
				4	Душевые (кабины открытые)	есть	6		Душевая			
									Душевая №1			
				Ширина проема двери в свету	87	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный				
				Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О, С	оборудовать кабинку для инвалида					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1  Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(О, С, Г, У)ВНД-И(К)	4, 6,7,8,9,10,19,20,35,3 6,41,42,47,48, 17,38,44, 6,	DSCN7270.jpg, DSCN7267.jpg	<p>Этаж 2: Санузел отдельный -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 2: Санузел отдельный -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалида;</p> <p>Этаж 2: Санузел отдельный -&gt; Наличие писсуаров - оборудовать кабинку писсуаром;</p> <p>Этаж 2: Санузел отдельный -&gt; Раковина -&gt; опорный поручень - установить опорные поручни;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету ;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Наличие писсуаров - установить писсуар;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Раковина -&gt; опорный поручень - установить опорные поручни;</p> <p>Этаж 2: Душевая -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 2: Душевая -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалида;</p> <p>Этаж 1: Душевая -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 1: Душевая -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалида</p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**  
5 Средства информации и телекоммуникации  
МБОУ ДОД ДООЦ "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Усманский р-н, г. Усмань, ул. К.Маркса, д. 120а  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Средства информации и	есть			Визуальные средства				
					Надписи				
					высота прописных букв	5	С	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.	Организационные решения
					Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогобаритными аудио-визуальными справочными системами	Ремонт капитальный
					Речевые информаторы и маяки	Нет	С	оборудовать помещение речевым информатором и маяком	Ремонт капитальный
					Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Нет	С, Г	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	Ремонт капитальный
					Тактильные средства информации о предоставлении услуги	Нет	С	установить тактильные средства информации о предоставлении услуг	Ремонт текущий
					Телефоны и таксофоны				
					Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном	Ремонт капитальный
					Текстофоны (текстовые телефоны)	0	Г	оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном)	Ремонт капитальный
					Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	0	С, Г	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	Ремонт капитальный
					Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1  Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)			<p>Этаж 1: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -&gt; Надписи -&gt; высота прописных букв - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы - оборудовать помещение малогабаритными аудиовизуальными справочными системами;</p> <p>Этаж 1: Речевые информаторы и маяки - оборудовать помещением речевым информатором и маяком;</p> <p>Этаж 1: Световые текстовые табло для вывода оперативной информации - оборудовать помещением световыми текстовыми табло;</p> <p>Этаж 1: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - установить тактильные средства информации о предоставлении услуг;</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В) - оборудовать помещением таксофоном;</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) - оборудовать помещением таксофоном;</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Текстофоны (текстовые телефоны) - оборудовать помещением таксофоном(текстовым телефоном);</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - оборудовать помещением телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий по приведению зданий**

**МБОУ ДОД ДООЦ "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"**

в соответствии с требованиями доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013  
год

Дата актуальности 26.05.2015

Этаж 2 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
36,37	Коридор/холл №1	К	О	С	Г			
36,37	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	Х	Х	Х		не менее 25 м		
36,37	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	Х	Х			не менее 1 ед. на этаж	1	
36,37	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	Х	Х	Х		не менее 1 ед. на этаж	1	
36,37	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			Х		не более 10 см.	0	
36,37	-Тактильная полоса			Х		Наличие	Да	предусмотреть наличие тактильной полосы
36,37	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
36,37	-Наличие разворотных площадок	Х				наличие		
36,37	-Разворотная площадка							
36,37	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	Х				не менее 120 см	336	

Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
2	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) №1	К	О	С	Г			
2	-Дверной проём	Х						
2	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0	
2	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	0	
2	-Ширина проема двери в свету	Х				не менее 90 см	135	
2	-Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)				Х	не менее 1 шт	1	
2	-Площадь зала на 1 место	Х				1,8 кв м на 1 место	1.8	
2	-Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала	Х				наличие	Да	
2	-Число мест для колясочников в зрительном зале, в процентном отношении от общего числа мест	Х				не менее 10%	10	
2	-Ширина прохода к месту для колясочника	Х				не менее 120 см	120	



Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
16,32,33,40,49	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) №1	К	О	С	Г			
16,32,33,40,49	-Дверной проём	Х						
16,32,33,40,49	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0.5	
16,32,33,40,49	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	1	
16,32,33,40,49	-Ширина проема двери в свету	Х				не менее 90 см	90	
16,32,33,40,49	-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)				Х	не менее 1 шт	1	
16,32,33,40,49	-Площадь зала на 1 место	Х				1,8 кв м на 1 место	1.8	
16,32,33,40,49	-Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала	Х				наличие	Да	
16,32,33,40,49	-Число мест для колясочников в зрительном зале, в процентном отношении от общего числа мест	Х				не менее 10%	10	
16,32,33,40,49	-Ширина прохода к месту для колясочника	Х				не менее 120 см	120	

Этаж 2 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
34	буфет №1	К	О	С	Г			
34	-Дверной проём	Х	Х					
34	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	1	
34	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	2.5	
34	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	145	
34	-Подходы к оборудованию и мебели	Х	Х			не менее 90 см	100	
34	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	Х				не менее 120 см	120	
34	-Ширина пути движения в чистоте	Х	Х					
34	-При движении кресла-коляски в одном направлении	Х	Х			не менее 150 см	150	
34	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Х	Х			не менее 120 см	120	
43	Прочие помещения №2	К	О	С	Г			
43	-Дверной проём	Х	Х					
43	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0.5	
43	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	0.5	
43	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	90	
43	-Подходы к оборудованию и мебели	Х	Х			не менее 90 см	100	
43	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	Х				не менее 120 см	120	
43	-Ширина пути движения в чистоте	Х	Х					
43	-При движении кресла-коляски в одном направлении	Х	Х			не менее 150 см	150	
43	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Х	Х			не менее 120 см	120	



Этаж 1 -> Прочие помещения -> Прочие помещения

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
73,74	Прочие помещения №1	к	о	с	г			
73,74	-Дверной проём	Х	Х					
73,74	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0.5	
73,74	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	1	
73,74	-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	90	
73,74	-Подходы к оборудованию и мебели	Х	Х			не менее 90 см	100	
73,74	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	Х				не менее 120 см	120	
73,74	-Ширина пути движения в чистоте	Х	Х					
73,74	-При движении кресла-коляски в одном направлении	Х	Х			не менее 150 см	150	
73,74	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Х	Х			не менее 120 см	120	

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, писсуары, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
4	Санузел отдельный №1	к	о	с	г			
4	-Дверной проём							
4	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0.5	
4	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см	1	
4	-Ширина проема двери в свету	Х				не менее 90 см	87	увеличить дверной проем до 90 см.
4	-Знак доступности помещения	Х	Х			наличие	Да	
4	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	Х	Х			не менее 1 ед.	0	оборудовать кабинку для инвалида
4	-Кабины	Х	Х					
4	-Габариты	Х				не менее 180x165 см		
4	-минимальная глубина	Х				не менее 180 см		
4	-минимальная ширина	Х				не менее 165 см		
4	-Закрытые кабины					наличие		
4	-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см		
4	-высота наружного порога	Х				не более 2,5 см		
4	-ширина проема двери в свету	Х				не менее 90 см		
4	-Знак доступности кабины	Х	Х			наличие		
4	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	Х				не менее 80x120 см		
4	-глубина	Х				не менее 120 см		
4	-ширина	Х				не менее 80 см		
4	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		Х			наличие		
4	-опорные поручни	Х	Х			наличие		
4	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)			Х		30 см		
4	-Наличие писсуаров		Х	Х		наличие	Нет	оборудовать кабинку писсуаром
4	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью			Х		30 см		
4	-Раковина	Х	Х			наличие	Да	
4	-высота раковины	Х	Х			75-85 см	81	
4	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	Х				не менее 130 см	200	
4	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	Х				не менее 85 см	150	
4	-опорный поручень	Х				наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, писсуары, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	
1	2	3				4	5	6	
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	Санузел отдельный №1	к	о	с	г				
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Дверной проём								
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-высота внутреннего порога	х				не более 2,5 см	0.5		
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-высота наружного порога	х				не более 2,5 см	1		
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Ширина проема двери в свету	х				не менее 90 см	87		
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Знак доступности помещения	х	х			наличие	Да		
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	х	х			не менее 1 ед.	0		оборудовать кабинку для инвалидов
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Кабины	х	х						
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Габариты	х				не менее 180x165 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-минимальная глубина	х				не менее 180 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-минимальная ширина	х				не менее 165 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Закрытые кабины					наличие			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-высота внутреннего порога	х				не более 2,5 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-высота наружного порога	х				не более 2,5 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-ширина проема двери в свету	х				не менее 90 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Знак доступности кабины	х	х			наличие			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	х				не менее 80x120 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-глубина	х				не менее 120 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-ширина	х				не менее 80 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		х			наличие			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-опорные поручни	х	х			наличие			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)			х		30 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Наличие писсуаров			х		наличие	Нет		установить писсуар
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью			х		30 см			
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-Раковина	х	х			наличие	Да		
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-высота раковины	х	х			75-85 см	80		
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	х				не менее 130 см	230		
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	х				не менее 85 см	180		
6,7,8,9,10,19,20,35,36,41,42,47,48	-опорный поручень	х				наличие	Нет		установить опорные поручни



Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Душевые (кабины открытые)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
17,38,44	Душевая №1	х	о	с	г			
17,38,44	-Дверной проём							
17,38,44	-высота внутреннего порога	х	х	х		не более 2,5 см	0.5	
17,38,44	-высота наружного порога	х	х	х		не более 2,5 см	1	
17,38,44	-Ширина проёма двери в свету	х				не менее 90 см	87	увеличить дверной проем до 90 см.
17,38,44	-Знак доступности помещения	х	х			наличие	Да	
17,38,44	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	х	х	х		не менее 1 ед.	0	оборудовать кабину для инвалида
17,38,44	-Открытые кабины							

Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	х		х	х	наличие	Да	
	-Надписи	х		х	х	наличие	Да	
	-высота прописных букв			х		не менее 7,5 см	5	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.
	-освещенность			х		наличие	Да	
	-размещение на высоте	х		х	х	не более 160 см	93	
	-Указатели, пиктограммы			х		наличие	Да	
	-высота символов			х		не менее 7,5 см	7.6	
	-освещенность			х		наличие	Да	
	-размещение на высоте	х		х		не более 200 см	175	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	х	х	х	х	наличие	Нет	оборудовать помещение малогабаритными аудиовизуальными справочными системами
	Речевые информаторы и маяки			х		наличие	Нет	оборудовать помещение речевым информатором и маяком
	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			х		наличие		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			х	х	наличие	Нет	оборудовать помещение световыми текстовыми табло
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			х		наличие	Нет	установить тактильные средства информации о предоставлении услуг
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			х		наличие		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений			х		наличие		
	-на кнопках управления лифта			х		наличие		
	-на поручнях лестниц			х		наличие		
	-размещение на высоте			х		60-110 см		
	Телефоны и таксофоны							
	-Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	х				наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном
	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	х				наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном
	-Текстофоны (текстовые телефоны)				х	не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном)
	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			х	х	не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение телефоном с усиленным звуком и увеличенными тактильными клавишами

Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лестницы)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0.5	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0.5	
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет	
	-двери распашные (Р)					признак	Да	
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см	156	
	Крыльцо (входная площадка)							
	-Высота площадки					норматив не установлен	60	
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	X	X	X		наличие	Нет	установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам
	-Габариты площадки	X				не менее 220x220 см		
	-глубина	X				не менее 220 см	220	
	-ширина	X				не менее 220 см	600	
	-Навес	X	X	X		наличие	Да	
	-Нескользящее покрытие	X	X	X		наличие	Да	
	Лестница наружная					наличие		
	-Высота ступеней и ширина проступи					15x30		
	-Высота подъема ступеней		X	X		не более 15 см.	22	уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.
	-Одинаковая геометрия всех ступеней		X	X		Соблюдается	Да	
	-Ширина проступи		X	X		не менее 30 см.	32	
	-Контрастная окраска ступеней			X				
	-первая ступень			X		наличие	Нет	сделать контрастную окраску первой ступени
	-последняя ступень			X		наличие	Нет	сделать контрастную окраску последней ступени
	-Нескользящее покрытие		X	X		наличие	Да	
	-Поручни с двух сторон		X	X		наличие	Нет	установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам
	-горизонтальные завершения поручня вверх с нетравмирующим окончанием (закруглением)			X		не менее 30 см		
	-горизонтальные завершения поручня вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)			X		не менее 30 см		
	-на высоте		X	X		85-95 см		
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			X		наличие	Нет	нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем
	-вверху (ширина)			X		60 см		
	-внизу (ширина)			X		60 см		
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)	X	X			наличие	Да	
	-Нескользящее покрытие	X	X			наличие	Да	
	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие	Да	
	-высота верхних поручней		X			85-95 см	85	
	-высота нижних поручней	X				70 см	70	
	-горизонтальные завершения вверх с нетравмирующим окончанием	X	X			не менее 30 см	32	
	-горизонтальные завершения вниз с нетравмирующим окончанием	X	X			не менее 30 см	30	
	-Разворотные площадки							
	-Наличие разворотной площадки вверх	X				наличие	Да	
	-разворотная площадка вверх (глубина)	X				не менее 150 см	157	
	-разворотная площадка вверх (ширина)	X				не менее 150 см	150	
	-Наличие разворотной площадки вниз	X				наличие	Да	



	-разворотная площадка внизу (глубина)	X				не менее 150 см	150	
	-разворотная площадка внизу (ширина)	X				не менее 150 см	150	
	-Уклон	X				h/l - не более 1/12 (8%)	8	
	-Ширина марша	X				не менее 100 см	100	
	Тамбур	X				наличие	Да	
	-Габариты тамбура	X				не менее 220x180 см		
	-глубина	X				не менее 220 см	230	
	-ширина	X				не менее 180 см	380	
	-Дверной проём	X						
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0.5	
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	0.5	
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет	
	-двери распашные (Р)					признак	Да	
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см	156	

Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
53	Коридор/холл №2	К	О	С	Г			
53	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	X	X	X		не менее 25 м		
53	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	X	X			не менее 1 ед. на этаж	1	
53	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	X	X	X		не менее 1 ед. на этаж	1	
53	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			X		не более 10 см.	0	
53	-Тактильная полоса			X		Наличие	Да	
53	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
53	-Наличие разворотных площадок	X				наличие		
53	-Разворотная площадка							
53	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	X				не менее 120 см	152	
4	Коридор/холл №1	К	О	С	Г			
4	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	X	X	X		не менее 25 м		
4	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	X	X			не менее 1 ед. на этаж	1	
4	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	X	X	X		не менее 1 ед. на этаж	1	
4	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			X		не более 10 см.	0	
4	-Тактильная полоса			X		Наличие	Да	предусмотреть наличие тактильной полосы
4	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
4	-Наличие разворотных площадок	X				наличие		
4	-Разворотная площадка							
4	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	X				не менее 120 см	220	
75	Лестница в зоне оказания услуги №1	К	О	С	Г			
75	-Высота ступеней и ширина проступи		X	X				
75	-высота подъема ступеней		X	X		не более 15 см.	20	
75	-одинаковая геометрия всех ступеней		X	X		Соблюдается	Да	
75	-ширина проступи		X	X		не менее 30 см.	30	
75	-Контрастная окраска крайних ступеней			X		наличие	Нет	сделать контрастную окраску первой ступени
75	-Наличие внутренних пандусов	X	X	X		наличие	Нет	

75	-Пандус внутренний к лестнице								
75	-Подъемник для инвалидов	X	X				наличие	Нет	установить подъемник для инвалидов
75	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)						наличие		
75	-подъемник для инвалидов мобильный (М)						наличие		
75	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)						наличие		
75	-Поручни с двух сторон		X	X			наличие	Нет	установить поручни с двух сторон
75	-горизонтальные завершения сверху с нетравмирующим окончанием		X	X			не менее 30 см		
75	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием		X	X			не менее 30 см		
75	-на высоте		X	X			85-95 см		
75	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			X			наличие	Нет	нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем
75	-вверху (ширина)			X			60 см		
75	-внизу (ширина)			X			60 см		
75	-Эскалатор, траволатор		X				наличие	Нет	оборудовать эскалатором, траволатором

Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Вход на территорию №1	к	о	с	г			
	-Знак доступности учреждения					норматив не установлен	Не требуется	
	-Путь к главному (специализированному) входу в здание	X	X	X	X			
	-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			X		наличие	Не требуется	
	-места отдыха: через 200 м		X			наличие	Не требуется	
	-указатели направления движения	X	X		X	наличие	Да	
	-ширина полосы движения	X	X			не менее 180 см	400	
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	X	X	X		не менее 90 см	0	увеличить ширину прохода, калитки в свету до 90 см.

Этаж 1 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	X	X	X	X		Да	
	Конструкции эвакуационных путей - неопасные	X	X	X	X		Да	
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет	
	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор							
	Наличие зрительных залов						Нет	
	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах							
	Наличие трибун						Нет	
	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий							
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Нет	
	-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации							
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее							
	-Наличие помещений, в которых не более 15 человек						Нет	
	-Помещения, в которых не более 15 человек							

	Наличие помещений, в которых более 15 человек						Нет	
	Помещения, в которых более 15 человек							
	Наличие переходных лоджий или балконов						Нет	
	Переходная лоджия или балкон							
	Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						Нет	
	Коридор или пандус для эвакуации							

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Душевые (кабины открытые)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
6	Душевая №1	х	х	х	г			
6	Дверной проём							
6	высота внутреннего порога	х	х	х		не более 2,5 см	0.5	
6	высота наружного порога	х	х	х		не более 2,5 см	1	
6	Ширина проёма двери в свету	х				не менее 90 см	87	увеличить дверной проем до 90 см.
6	Знак доступности помещения	х	х			наличие	Да	
6	Количество кабин, оборудованных для инвалидов	х	х	х		не менее 1 ед.	0	оборудовать кабинку для инвалида
6	Открытые кабины							